

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Traso s.r.o.
Markova 1767
744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Váš dopis zn./ze dne
06.05.2026

Naše značka
KHSPA 11190/2026/HP-Pce

Vyřizuje/linka
Ing. Horáčková/466052339

Pardubice
06.05.2026

Závazné stanovisko

Na základě žádosti investora společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO: 25262572, Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, zastoupeného společností TRASO s.r.o., Markova 1767, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), ve spojení se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předloženou projektovou dokumentaci pro povolení záměru „**Změna dokončené stavby: Výdejní jednotka PHM – rozšíření o skladování a výdej HVO 100 a AdBlue**“, Hůrka 1803, 530 12 Pardubice – Bílé Předměstí.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 94 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro povolení záměru „Změna dokončené stavby: Výdejní jednotka PHM – rozšíření o skladování a výdej HVO 100 a AdBlue“, Hůrka 1803, 530 12 Pardubice – Bílé Předměstí,

s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Předložená PD zpracovaná společností TRASO s.r.o., Markova 1767, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm (zodpovědný projektant: Ing. Jaroslav Geryk, Veřovice 210, 742 73 Veřovice, datum zpracování: 02/2026, zak.č. 02P-17) řeší změnu dokončené stavby stávající vnitropodnikové výdejní jednotky PHM. Cílem je doplnění technologie pro skladování a výdej média AdBlue a paliva HVO 100 (syntetická nafta z obnovitelných zdrojů). Navržené stavební a technologické úpravy zahrnují skladování, kdy dojde k instalaci nové nadzemní dvoukomorové ocelové dvouplášťové nádrže o celkovém užitečném objemu 13,75 m³, která bude rozdělena na komory pro AdBlue (5,0 m³) a HVO 100 (8,75 m³). Nádrž bude umístěna na nově budované železobetonové základové desce. Dále dojde k osazení nového kombinovaného výdejního stojanu na stávající refýži. Propojení nádrže se stojanem a stáčecím místem bude provedeno nadzemním technologickým ocelovým potrubím. V prostoru refýže bude instalováno nové stáčecí čerpadlo. Stávající technologický rozvaděč RMS bude nahrazen novým s vyšší kapacitou. Je určeno pro bezobslužný provoz v areálu investora.

MUDr. Vladimír Hron
vedoucí oddělení hygieny práce