

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

TRASO s.r.o.
Markova 1767
744 01 Frenštát pod Radhoštěm

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2026/020097

VYŘIZUJE/LINKA
R.Skořepová / 661

HRADEC KRÁLOVÉ
28.4.2026

Změna dokončené stavby - Výdejní jednotka PHM – rozšíření o skladování a výdej HVO 100 a AdBlue v k.ú. Pardubice

Obdrželi jsme Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro provedení stavby: „Změna dokončené stavby - Výdejní jednotka PHM – rozšíření o skladování a výdej HVO 100 a AdBlue v k.ú. Pardubice“, kterou vypracoval Radovan Bajer v únoru 2026.

Investor: Služby města Pardubic a.s.

Předložená dokumentace řeší změnu dokončené stavby stávající vnitropodnikové výdejní jednotky PHM na parc.č. 986/1 v k.ú. Pardubice. Nový nadzemní zásobník na HVO 100 a AdBlue bude ocelový dvouplášťový dvoukomorový a bude uložený na základové desce. Výdejní stojan bude vyrobený z ocelového lakovaného plechu a z nerezové oceli. Technologické potrubí bude ocelové. Plánovaný konec realizace stavby cca 06/2027

Uvedený záměr se nachází ve vodním útvaru povrchových vod HSL_1180 - Labe od toku Chrudimka po tok Doubrava a ve vodním útvaru podzemních vod 43100 Chrudimská křída, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 644751, X: 1059938.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení §24 až §26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme se změnou dokončené stavby a používáním uvedeného zařízení za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Zařízení bude splňovat podmínky na ochranu vod vyplývající ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- Manipulace s PHM a jejich skladování bude zajištěno tak, aby nemohlo dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod.
- Čerpací stanice PHM bude provozována dle návodu k obsluze, provozního řádu a havarijního plánu.
- Bude-li v rámci předmětného záměru zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo bude-li zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody (limitní množství závadných látek stanoveno v §2 písm. b) nebo c) vyhlášky č. 450/2005 Sb.), požadujeme předložit havarijní plán k vyjádření před jeho schválením vodoprávním úřadem.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje